



## МЧС РОССИИ

### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, 5/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: [gochshm@guhmao.ru](mailto:gochshm@guhmao.ru)

### УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: [gpnugps@guhmao.ru](mailto:gpnugps@guhmao.ru)

### ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ И РАЙОНУ

Гагарина, 153/а, г. Ханты-Мансийск, тел. 397-969, E-mail: [ogpn-hmir@mail.ru](mailto:ogpn-hmir@mail.ru)

### Предписание № 46/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

### БУ ХМАО-Югры «Театр Кукол»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 46 от «10» апреля 2018 года Лугового Евгения Николаевича начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ханты-Мансийску и району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут «19» апреля 2018 года, старшим дознавателем ОД ОНДиПР по г. Ханты-Мансийску и району, капитаном внутренней службы Тимшиным В.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Совместно с заместителем директора БУ ХМАО-Югры «Театр Кукол» Кургановым Валерием Валерьевичем, Белобородовой Екатериной Эдуардовной заместителем генерального директора ООО «Прибыль», проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 15.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований ПБ	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Размещена мебель на путях эвакуации на 2-м этаже у входа в офисное помещение.	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	22.04.2019	
2	Система оповещения управления	ст. 54 Федеральный закон от	22.04.2019	

	эвакуацией людей при пожаре включается не в автоматическом режиме от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализацией. (по факту включение осуществляется в ручном режиме).	22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 3.3 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Требования пожарной безопасности.		
3.	В помещении малой сцены допускается загромождение путей эвакуации стульями.	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	22.04.2019	
4.	В помещениях кухонной зоны, костюмерной, эксплуатируются светильники со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	22.04.2019	
5.	В подвальном помещении расположена столярная мастерская.	п. 23 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	22.04.2019	
6.	В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов (предметов).	п. 23 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	22.04.2019	
7.	Уклон лестниц эвакуационного выхода со второго этажа ведущего непосредственно наружу более 1:1	ст. 89 Федерального закона Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 Свод правил Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы».	22.04.2019	
8.	В подвальном помещении (комната художника конструктора)	п. 42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	22.04.2019	

эксплуатируются светильники со снятыми колпаками предусмотренными конструкцией светильника.	утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший дознаватель отделения дознания  
отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
(по г. Ханты-Мансийску и району)  
УНДиПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

«25» апреля 2018

Предписание для исполнения получил(а), по доверенности:

Заместитель директора  
БУ ХМАО-Югры «Театр Кукол»

«25» апреля 2018 г.



В.С. Тимшин

В.В. Курганов

(подпись)